

ПРЕДПИСАНИЕ № 205
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарный надзор

«14» сентября 2017 г.

г. Горячий Ключ

Старший специалист 1 разряда ТО Роспотребнадзора Костек Ольга Николаевна
(должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

При проверке муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 15 муниципального образования город Горячий Ключ,
расположенного по адресу: г. Горячий Ключ, ст. Суздальская, ул. Ленина, 26

(наименование и место нахождения юр. лица; ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, адрес места жительства)

выявлены нарушения обязательных требований:

ст.11, 17, 28 Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

П.п 5.1,5.2,5.5,13.5,13.6,13.8,13.1,13.3,13.14,14.18, 3.9.3.10,3.10.1,5.5,17.1,7.1,6.16.2,6.16.3,13.1,14.2, 14.12,18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

- 1.1. Оборудовать буфетные в группах в соответствии с требованиями: приобрести настенные стационарные сушилки для столовой и чайной посуды достаточной вместимости, настенные шкафчики для хранения столовой посуды, заменить 2-х секционные моечные ванны на новые, достаточной вместимости, обеспечить смесителями и гибким шлангом с душевой насадкой.
- 1.2. Произвести капитальный ремонт или реконструкцию пищеблока в соответствии с требованиями, обеспечить поточность технологического процесса, установить недостающее оборудование, во всех цехах установить раковины для рук.
- 1.3. Произвести дооснащение пищеблока необходимым оборудованием в соответствии с требованиями.
- 1.4. Обеспечить работу системы местной вытяжной вентиляции на пищеблоке.
- 1.5. В горячем цехе оборудовать участок для вторичной обработки овощей (фруктов)- установить моечную ванну, краны оборудовать смесителями, обеспечить гибким шлангом с душевой насадкой. Моечные ванны подключить к канализации с устройством воздушного разрыва не менее 20мм от приемной воронки
- 1.6. Выполнить капитальный ремонт или строительство новых тентовых навесов .
- 1.7. Восстановить отделку пола в коридоре 1-го этажа.
- 1.8. Выполнить реконструкцию системы освещения в групповых ячейках первой младшей, средней и подготовительной групп, довести уровень искусственной освещенности до нормируемых показателей.
- 1.9. Обеспечить недостающим санитарно-техническим оборудованием санузлы 2-х групп, выполнить замену устаревших напольных унитазов типа «Чаша Генуя» детскими унитазами, в старшей-подготовительной группе (№ 3) восстановить работу унитаза и сливного бачка, установить требуемое количество раковин для детей в 2-х группах и раковины для персонала . В старшей- подготовительной группе унитазы изолировать кабинами .
- 1.10. Обеспечить работу всего технологического оборудования на пищеблоке.

Срок: до 01 сентября 2018г.

2. Информацию о выполнении настоящего предписания, представить письменно в срок **до 01 сентября 2018г.** по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Пролетарская, 31

В случае невыполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований в указанные сроки, к Вам будут применены меры административного взыскания о соответствии со ст.19.5 ч.1 КоАП РФ с последующей передачей дела в суд.

Предписание может быть обжаловано в установленные законодательством сроки.

3. Ответственным за выполнение предписания является: Юридическое лицо- МБДОУ детский сад № 15 в лице заведующей Кошелевой Владлены Ивановны
(должность, ФИО лица на которое возлагается ответственность)

Предписание выдал:

Старший специалист 1 разряда _____ Костек О.Н.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Предписание получил _____ Кошелева Владлена Ивановна
(подпись, ФИО)

Дата 14.09.2014г.