

Зарегистрирована

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
г. Горячий Ключ

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

"26" августа 2021 г.

Регистрационный № 03-409-800-70-00188

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении 1.1

(Функциональное назначение;

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №15 муниципального образования город Горячий Ключ**

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Муниципальное учреждение

(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1022301066578

Идентификационный номер налогоплательщика 2305020100

Место нахождения объекта защиты **353283, Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ, станица Суздальская, улица Ленина, д.26**

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты **353283, Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ, станица Суздальская, улица Ленина, д.26; телефон/факс: (886159)3-28-80; электронный адрес: mbdou15.suzdalskaya@bk.ru**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

**Здание детского сада 01.09.1975 год, реконструкция и капитальный ремонт не проводились, класс функциональной пожарной опасности не менялся**

**Здание подсобного помещения (сарай) 01.09.1975 год реконструкция и капитальный ремонт не проводились, класс функциональной пожарной опасности не менялся**

**Здание котельной-кладовой 01.10.1995 год, реконструкция и капитальный ремонт не проводились, класс функциональной пожарной опасности не менялся**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	<b>II</b>
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	<b>C0</b>
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	<b>4.1</b>
1.4	Высота здания	<b>6,8 м.</b>
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	<b>528,6 м<sup>2</sup></b>
1.7	Объем здания	<b>3700 м<sup>3</sup></b>
1.8	Количество этажей	<b>2</b>
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	<b>0</b>
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическая установка пожарной сигнализации;</li> <li>- система оповещения людей о пожаре;</li> <li>- пожарный водоем</li> </ul>
2.	<p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
3.	<p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

**Сумма ущерба имуществу третьих лиц составит 10 000,00 рублей**

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 4.3-4.13 , таблица 1 СП 4.13130.2013	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 4.1, 5.2, 9.9 СП 8.13130.2009	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1, 7.5, 8.1 СП 4.13130.2013	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 6.7.15, таблицы 6.9 СП4.13130.2013	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7 СП 1.13130.2020, Пункты 5.2.1-5.2.5 СП 1.13130.2009	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1,7.3, 7.5 СП 4.13130.2013	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- пункты 6.1, 6.9, 8.1 СП 7.1313.2013;  - пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.2.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1,14.3, 15.1, 15.5 СП 5.13130.2009;  - пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 пункта 6 СП 3.13130.2009;	выполняется

		- пункты 4.1, 5.2, 9.9 СП 8.13130.2009	
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- пункты 2-4, 6-14, 21-24, 30-40, 42, 43, 48-50, 55, 57-59, 61-66, 70, 71, 74-77, 96-105, 460-462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479  - пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.2.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5 СП 5.13130.2009, приложения А, Г СП 5.13130.2009;  - пункты 5.2.3, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2012	выполняется

Настоящая декларация разработана

Горкуновой Татьяной Анатольевной

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

  
(Подпись)

